

Oczyszczalnia Brodnica – jakość ścieków /średnie za 2016r./

Parametr	Jednostka	ścieki surowe	ścieki oczyszczone	% redukcji	% redukcji wg pozwolenia wodnoprawnego
BZT ₅	mgO ₂ /dm ³	650	6,5	99,0	90
CHZT	mgO ₂ /dm ³	1350	48,7	96,4	75
Zawiesina ogólna	mg/dm ³	610	15	97,5	90
Fosfor ogólny	mgP/dm ³	10,5	0,33	96,8	85
Azot ogólny	mgN/dm ³	131,6	13,8	89,5	80