Jakość ścieków – Oczyszczalnia Brodnica /wartości średnie za rok 2018/

Parametr	Jednostka	% redukcji zanieczyszczeń	% redukcji według pozwolenia wodnoprawnego
BZT_5	mg/l O_2	98,2	90
CHZT	mg/l O_2	96,1	75
Zawiesina ogólna	mg/l	97,3	90
Fosfor ogólny	mg/l	97,3	80
Azot ogólny	mg/l	88,3	80